

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель, поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2 Система В1 Оборудование	3	4	5	6	7	8	9
	Насосная установка хозяйственно-питьевого водопровода (2 насоса) Q=3,0м³/час; H=35м; N=0,75квт (одного насоса); 380В; Мембранный бак V-8л	Hydro Multi-E 2CRE 3-5		"Grundfos"	компл.	1		
	Компенсатор антивибрационный фланцевый Ø50	ZKB		"Danfoss"	шт.	2		
	Виброгасящая опора			"Grundfos"	шт.	2		
	Задвижка чугунная фланцевая Ø50 Ру1,6МПа	ТУ 3721-015-03219029-2004	МЗВ-1,6-50	Завод "Водоприбор"	шт.	3		
	Обратный клапан фланцевый Ø50				шт.	1		
	Водомерный узел							
	Задвижка чугунная фланцевая Ø50 Ру1,6МПа	ТУ 3721-015-03219029-2004	МЗВ-1,6-50	Завод "Водоприбор"	шт.	3		
	Вентиль Ø15	ГОСТ 5761-74	15ч8р2		шт.	1		
	Патрубок стальной оцинкованный Ø50 L=1155мм	ГОСТ 3262-75			шт.	1		
	Патрубок стальной оцинкованный Ø50 L=520мм	ГОСТ 3262-75			шт.	2		
	Тройник стальной приварной Ø50	ГОСТ 17378-83			шт.	2		
	Отвод стальной приварной Ø50	ГОСТ 17375-83			шт.	2		
	Фланец стальной приварной Ø50	ГОСТ 12820-80			шт.	4		
	Болт оцинкованный М16х60 с гайкой М16	ГОСТ 7798-70 ГОСТ 5915-70			компл.	24		
	Прокладка резиновая б=3мм Ø102мм	ГОСТ 7398-90			шт.	6		
	Патрубок стальной оцинкованный Ø15 L=200мм	ГОСТ 3262-75			шт.	1		
	Опора ОП-1				шт.	2		
	Опора КНС-VII				шт.	2		

Согласовано:

Инва. N подлежа	Подпись и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч	Лист	Нрек.	Подп.	Дата
шифр 27.02.2015 ВК.С Заказчик: ООО "Управляющая компания Прометей" г.Москва Коровинское шоссе вл.41А, корп.1, корп.2 Строительство многоэтажного гаража-стоянки Спецификация оборудования и материалов систем В1; Т3; К1; К1н; К2; К3; К3н ООО "Арт Нуво" март 2016г					
ГИП	Ярмак				
Разраб.	Павшук				
Стадия Лист Листов р 1 6					