

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа опросного листа	Код оборудования, названия материала	Завод-изготовитель, поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Изделия</u> Фланцы стальные приварные Ø50	ГОСТ 12820-80			шт.	4		
	Изоляция труб Ø28х9 L=2м		"Themaflex"		шт.	60		В надземных этажах
	Изоляция труб Ø28х30 L=1м		"Rockwool"		шт.	140		В подвальной этаже
	Изоляция труб Ø35х30 L=1м		"Rockwool"		шт.	90		В подвальной этаже
	Изоляция труб Ø54х30 L=1м		"Rockwool"		шт.	35		В подвальной этаже
	<u>Материалы</u> Грунтовка ГФ-021 (100гр/м2)				кг.	33		
	Эмаль ПФ-115 (200гр/м2)				кг.	66		
	<u>Система ТЗ</u>							
	<u>Оборудование</u>							
	Водонагреватель электрический накопительный настенный W=50 л; N=2,0 квт; 220В	Electrolux EWH 50 Royal			компл.	10		
	<u>Арматура</u>							
	Кран шаровой Ø15				шт.	62		
	<u>Трубопроводы</u>							
	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ø15	ГОСТ 3262-75*			м.	120		
	Трубы металлопластиковые Ø15				м.	200		
	<u>Изделия</u>							
	Изоляция труб Ø22х9 L=2м		"Themaflex"		шт.	50		В надземных этажах
	Изоляция труб Ø23х30 L=1м		"Rockwool"		шт.	30		В подвальном этаже
	<u>Материалы</u>							
	Грунтовка ГФ-021 (100гр/м2)				кг.	12		
	Эмаль ПФ-115 (200гр/м2)				кг.	24		

Согласовано:

Инв. N подлежа	Подпись и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Дата	№ док.	Подпись	Дата

27.02.2015 ВК С