

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель, поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Водомерная вставка</u>							
	Счетчик крыльчатый СХ(і)-20 "Алексеевский"	ТУ 400-09-95-98		Завод "Водоприбор"	компл.	1		
	Фильтр магнитный муфтовый Ø25	ТУ 400-09-91-98	ФММ	Завод "Водоприбор"	компл.	1		
	Сгон Ø20 L=110мм	ГОСТ 8969-75			шт.	2		
	Переходная муфта 50x20	ГОСТ 8957-75			шт.	2		
	Патрубок стальной оцинкованный Ø20 L=150мм	ГОСТ 3262-75			шт.	1		
	Патрубок стальной оцинкованный Ø15 L=200мм	ГОСТ 3262-75			шт.	2		
	Вентиль Ø15	ГОСТ 5761-74	15ч8р2		шт.	1		
	Кран трехходовой Ру=1,6МПа Ø15	ТУ 26-07-1061-73	14М1		шт.	1		
	Манометр ОБМ1-100	ГОСТ 2405-88			шт.	1		
	Муфта длинная прямая Ø20	ГОСТ 8955-75			шт.	2		
	Контргайка Ø20	ГОСТ 8961-75			шт.	2		
	Фланец стальной приварной Ø50	ГОСТ 12820-80			шт.	2		
	<u>Арматура</u>							
	Кран шаровой Ø15 (для металлопластиковых труб)				шт.	93		
	Кран шаровой Ø25				шт.	6		
	Кран шаровой Ø32				шт.	2		
	Обратный клапан Ø15				шт.	10		
	Кран шаровой Ø50				шт.	1		В суц. насосной станции
	Кран поливочный Ø15				шт.	5		
	<u>Трубопроводы</u>							
	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ø25	ГОСТ 3262-75*			м.	245		
	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ø32	ГОСТ 3262-75*			м.	90		
	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ø50	ГОСТ 3262-75*			м.	35		
	Трубы металлопластиковые Ø15				м.	250		
	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ø15	ГОСТ 3262-75*			м.	70		

Согласовано:

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подлещ

4.07.2016г

Изм.	Кол.уч.	Дата	№ док.	Подпись	Дата

27.02.2015 ВК.С

Лист

2

Формат А3