

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель, поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Изделия</u>							
	Фланцы стальные приварные Ø50	ГОСТ 12820-80			шт.	4		
	Изоляция труб Ø28x9 L=2м		"Thermaflex"		шт.	60		В надземных этажах
	Изоляция труб Ø28x30 L=1м		"Rockwool"		шт.	140		В подвальном этаже
	Изоляция труб Ø35x30 L=1м		"Rockwool"		шт.	90		В подвальном этаже
	Изоляция труб Ø54x30 L=1м		"Rockwool"		шт.	35		В подвальном этаже
	Изоляция труб Ø18x30 L=1м		"Rockwool"		шт.	70		
	Шланг для поливочного крана Ø15 L=35м непрозрачный армированный полистирольной нитью				шт.	5		
	<u>Материалы</u>							
	Грунтовка ГФ-021 (100гр/м2)				кг.	34		
	Эмаль ПФ-115 (200гр/м2)				кг.	68		
	<u>Система Т3</u>							
	<u>Оборудование</u>							
	Водонагреватель электрический накопительный настенный W=50 л; N=2,0 квт; 220В	Electrolux EWH 50 Royal			компл.	10		
	<u>Арматура</u>							
	Кран шаровой Ø15 (для металлопластиковых труб)				шт.	68		
	<u>Трубопроводы</u>							
	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ø15	ГОСТ 3262-75*			м.	120		Стояки
	Трубы металлопластиковые Ø15				м.	200		
	<u>Изделия</u>							
	Изоляция труб Ø22x9 L=2м		"Thermaflex"		шт.	50		В надземных этажах
	Изоляция труб Ø23x30 L=1м		"Rockwool"		шт.	30		В подвальном этаже
	<u>Материалы</u>							
	Грунтовка ГФ-021 (100гр/м2)				кг.	12		
	Эмаль ПФ-115 (200гр/м2)				кг.	24		

Согласовано:

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подлещ

4.07.2016г

Изм.	Кол.уч.	Дата	N док.	Подпись	Дата

27.02.2015 ВК.С

Лист

3

Формат А3