

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель, поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Система К1</u>							
	<u>Оборудование</u>							
	Умывальник с бутылочным сифоном, смесителем, крепежом и гибкой подводкой, с угловым краном			импорт.	компл.	58		
	Унитаз с косым выпуском, приставной полочкой, низким бачком, гибкой подводкой, крепежом, с угловым краном			импорт.	компл.	58		
	<u>Трубопроводы</u>							
	Трубы безнапорные ПВХ Ø50	ТУ 6-129-307-86			м.	130		В надземных этажах
	Трубы безнапорные ПВХ Ø110	ТУ 6-129-307-86			м.	240		В надземных этажах
	Трубы чугунные безраструбные Ø100		SML	"HG-TEC" Германия	м.	100		В подвальном этаже
	<u>Изделия</u>							
	Ревизия Ø110	ГОСТ 22689.15-77			шт.	10		
	Прочистка Ø100				шт.	6		
	Заглушка чугунная Ø100		SML	"HG-TEC" Германия	шт.	12		
	Противопожарная самосрабатывающая муфта Ø110		ПМ-110	НПО Ассоциация Крилак	шт.	30		
	<u>Системы К1н</u>							
	<u>Оборудование</u>							
	Канализационная установка Q=8м3/ч; H=5м; N=0,7квт; 1x220В; 3,0А	"Sololift2 WC-3"		"Grundfos"	компл.	8		
	<u>Арматура</u>							
	Обратный клапан фланцевый Ø50				шт.	8		
	Фланцы стальные приварные Ø50	ГОСТ 12820-80			шт.	16		
	<u>Трубопроводы</u>							
	Трубы стальные бесшовные Ø57x3,5	ГОСТ 8732-80			м.	185		
	Трубы чугунные напорные Ø100	ГОСТ 9583-75			м.	80		Выпуски
	<u>Материалы</u>							
	Грунтовка ГФ-021 (100гр/м2)				кг.	4		
	Эмаль ПФ-115 (200гр/м2)				кг.	8		

Согласовано:

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подлещ

4.07.2016г

Изм.	Кол.уч.	Дата	N док.	Подпись	Дата

27.02.2015 ВК С

Лист  
4

Формат А3