



1. Места прокладки, привязки и отметки воздуховодов уточнить при монтаже.
2. Все вертикальные и горизонтальные воздуховоды, проложенные по помещениям, зашить после монтажа вентиляции.
3. Места прохода воздуховодов через перекрытия заделывать негорючим материалом с требуемым пределом огнестойкости перекрытия.

Изм. №		Дата		Взам. инв. №		Подп. и дата		Имя и подп.	
Изд. №		Лист		№ док.		Подпись		Дата	
ГИП		Ярмак		Новое строительство		многоэтажного гаража - стоянки		Стадия	
Разраб.		Зайцева						Лист	
								Листов	
								Р	
								22	
								Схемы систем В1, В16, В19.1-В19.5, В20.1-В20.5, В29, В31, В32.	
								000 "Арм Нубо"	
								шифр	
								27.02.2015 ОВ	
								Заказчик: ООО "Управляющая компания Прометей"	
								Многоэтажный гараж стоянка по адресу:	
								Г. Москва Коробинское шоссе вл. 41А, корп.1, корп. 2	

СОГЛАСОВАНО