



См. В3 (окончание)

| | |
|--------------|--|
| Имя, N подл. | |
| Подп. и дата | |
| Взам. инв. N | |
| Инв. N подл. | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|------------------------------|------|---|--------|---------|--------|--|-------------------------------------|----|
| Изм. | № | уч. | Лист | № | док. | Подпись | Дата | шифр | 27.02.2015 | ОВ |
| | | | | | | | | Заказчик: | ООО "Управляющая компания Прометей" | |
| | | | | | | | | Многоэтажный гараж стоянка по адресу: | | |
| | | | | | | | | Г. Москва Коробовское шоссе вл. 41А, корп.1, корп. 2 | | |
| ГИП | Ярмак | Новое строительство | | | Стадия | Лист | Листов | | | |
| Разраб. | Зайцева | многоэтажного гаража-стоянки | | | Р | 25 | | | | |
| Схема системы В3 (окончание). | | | | | | | | 000 "Арм Нубо" | | |

1. Места прокладки, привязки и отметки воздуховодов уточнить при монтаже.
2. Все вертикальные и горизонтальные воздуховоды, проложенные по помещениям, защитить после монтажа вентиляцией.
3. Места прохода воздуховодов через перекрытия заделать негорючим материалом с требуемым пределом огнестойкости перекрытия.