



1. Места прокладки, привязки и отметки воздуховодов уточнить при монтаже.
2. Все вертикальные и горизонтальные воздуховоды, проложенные по помещениям, защитить после монтажа вентиляциями.
3. Места прохода воздуховодов через перекрытия заделать негорючим материалом с требуемым пределом огнестойкости перекрытия.

Изм. № уч.		Лист	№ док.	Подпись	Дата	шифр Заказчик: ООО "Управляющая компания Прометей" Многоэтажный гараж стоянка по адресу: Г. Москва Коробовское шоссе вл. 41А, корп.1, корп. 2	27.02.2015 0В		
ГИП	Ярмак	Разраб.	Зайцева				Новое строительство многоэтажного гаража - стоянки	Стадия	Лист
Имя Н подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №				Схемы систем В7-В11, В12.1, В13, В14.	Р	32	000 "Арм Нубо"

СОГЛАСОВАНО