


ПД20.2, ПД21.2, ПД22.2, ПД23.2, ПД24.2



ПД25.2, ПД26.2, ПД27.2, ПД28.2, ПД29.2
ПД30.2, ПД31.2, ПД32.2, ПД33.2, ПД34.2



1. Места прокладки, привязки и отметки воздуховодов уточнить при монтаже.
2. Все вертикальные и горизонтальные воздуховоды, проложенные по помещениям, защитить после монтажа вентиляции.
3. Места прохода воздуховодов через перекрытия заделать негорючим материалом с требуемым пределом огнестойкости перекрытия.

Изм. № уч.				Лист № док.				Подпись				Дата			
ГИП				Ярмак											
Разраб.				Зайцева											
шифр								27.02.2015 ОВ							
Заказчик:								ООО "Управляющая компания Прометей"							
Многоэтажный гараж стоянка по адресу:								Г. Москва Коровинское шоссе вл. 41А, корп.1, корп. 2							
Новое строительство								многоэтажного гаража-стоянки				Стадия			
								Р				Лист			
												36			
Схемы систем ПД20.1-ПД34.1, ПД20.2-ПД34.2.								000 "Арт Нуво"							

СОГЛАСОВАНО
Имя и дата
Подп. и дата
Взам. инв. №