

Позиция	Наименование и техническая характеристика.	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель.	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Теплоснабжение воздушного отопления							
1	Водяной воздушно-отопительный агрегат (A01-A045) в комплекте: SRS двухходовой клапан 1\2" с сервоприводом, монтажная консоль FB 15, 1,50м 1\2" Г-Ш шланг сильф CS "AYVAZ" автоматика (см. проект A0B)	LEO FB 15M		Flowair	шт	45		
					шт	45		
			для типоразмеров 9-15		шт	90		
2	Ручной балансировочный клапан Leno MSV-BD	Leno™ MSV-BD		Danfoss				
	Ø15				шт	22		
	Ø20				шт	23		
3	Кран шаровый муфтовый полнопроходной с внутренней резьбой	BVR		Danfoss				
	Ø15				шт	178		
	Ø20				шт	92		
4	Кран шаровый спускной, с насадкой для шланга, Ø20	BVR-C		Danfoss	шт	148		
5	Автоматический воздухоотводчик марки Airvent Ø15 латунный, с резьбовым присоединением		065B8223	Danfoss	шт	90		
6	Манометр, 0-16 бар, 1/2", стальной корпус, диаметр шкалы 80 мм			Фирма WIKA	шт	135		

Инв. N подл. Подпись и дата Возм. инв. N

Изм	Кол	Лист	Наок	Подпись	Дата

27.02.2015 0B.2.C

Лист
30