

Позиция	Наименование и техническая характеристика.	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель.	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Теплоснабжение вентиляции и ВТЗ							
1	Завеса воздушно-тепловая с водяным воздухонагревателем L=6280 м ³ /ч, N=3,0 кВт, 3*380 В, автоматика (см. проект АОВ)	САР-N 70-40W2/3		NED Россия	шт	2		
2	Завеса воздушно-тепловая с водяным воздухонагревателем L=9100 м ³ /ч, N=5,5 кВт, 3*380 В, автоматика (см. проект АОВ)	САР-N 90-50W2/4,5		NED Россия	шт	4		
3	Узел смесительный для ВТЗ: Kvs=6,3, G 1" с насосом А 56/180 М, N=282 Вт	SMEX 80-6,3		NED Россия	шт	6		
4	Завеса воздушно-тепловая с водяным воздухонагревателем L=1200 м ³ /ч, N=0,11 кВт, в комплекте с узлом управления, автоматика (см. проект АОВ)	AD210W		FRICO	шт	1		
5	Автоматический воздухоотводчик марки Airvent Ø15 латунный, с резьбовым присоединением		065B8223	Danfoss	шт	32		
6	Кран шаровый спускной, с насадкой для шланга, Ø20	BVR-C	065B8201	Danfoss	шт	38		
7	Кран шаровой фланцевый Ру=25атм, t=180°С, с рукояткой и ответными фланцами	JiP-FF		Danfoss				
		Ø50			шт	16		
		Ø65			шт	32		
		Ø125			шт	2		

Инв. N подл. Подпись и дата. Взом. инв. N

Изм	Кол	Лист	Наок	Подпись	Дата
-----	-----	------	------	---------	------

27.02.2015 0В.2.С

Лист
33