

Позиция	Наименование и техническая характеристика.	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель.	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Внутренний блок наст. типа (Qх=5,6Вт, Qт=6,3кВт)	PKFY-P50 VHM-E			шт	3		
	Внутренний блок наст. типа (Qх=7,1Вт, Qт=8,0кВт)	PKFY-P63 VKM-E			шт	1		
	ИК пульт управления PAR-FL32MA				шт	10		
	СМУ-Y102S-G2 - Y-ref Разветвитель				компл.	4		
	СМУ-Y102L-G2 - Y-ref Разветвитель				компл.	4		
	СМУ-Y202-G2 - Y-ref Разветвитель				компл.	1		
2	Труба медная в изоляции из вспененного каучука							
	Ш6,35 (1/4")				мп	30		
	Ш9,52 (3/8")				мп	38		
	Ш12,7 (1/2")				мп	66		
	Ш15,88 (5/8")				мп	10		
	Ш19,05 (3/4")				мп	18		
	Ш22,2 (7/8")				мп	12		
	Ш28,58 (1 1/8")				мп	38		
	Дренаж							
1	Трубопровод из труб водогазопроводных							
	оцинкованных Ø20				м	200		
	Ø25				м	14		
	Ø32				м	40		
2	Тепловая изоляция Termaflex толщиной 13мм	Ultra M		Termaflex				
	на Ø20	G-28			м.	200		
	на Ø25	G-35			м.	14		
	на Ø32	G-42			м.	40		
					27.02.2015 0В.2.С			Лист
								38
					Изм	Кол	Лист	Ндок
					Подпись	Дата		

Инв. N подл. Подпись и дата. Взам. инв. N