



Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Аппаратура, установленная на щите			
P5-T1,3	Датчик температуры в воздуховоде QAM2120.040, LG-Ni1000, -50...+80°C	2	
P5-T2	Позурижной датчик температуры QAE2120.010, LG-Ni1000, -30...+130°C, 150мм.	1	
P5-TS1	Термостат защиты от замораживания QAF816, длина кабеля/провода 6м.	1	
P5-PDS2	Датчик перепада давления QVM81-5, 50, 500Па.	2	
B5-PDS1	Датчик перепада давления QVM81-3, 20...300Па.	1	
P5-IM B5-IM	Привод воздушной заслонки с пружинным возвратом, -230В	2	Заказан в части "ОВ"
P5-УА	Трехходовой клапан с электроприводом 0...10В	1	Заказан в части "ОВ"

  

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Исполнитель: ООО "Управляющая компания Прометей" 2 Москва Коробинское шоссе влад. 41А, корп. 1, корп. 2 Новое строительство Многоэтажного здания - спортанжи Автоматизация вентилляции. ЩУ-П5 В5. Схема электрическая принципиальная (продолжение 1)	27.02.2015. АОВ1 Заказчик:	27.02.2015. АОВ1 27.02.2015. АОВ1		
На ч. отд.	Клинтис				Смодля				Лист	Листов
					Р				40	