

Аппаратура на щите ЩУ-П4, В4	Аппаратура по месту
Контроллер	
AI	NSA/KM/SA1
DI	NSA/KM/SA1
AO	NSA/KM/SA1
DO	NSA/KM/SA1
	Итого
	3
	19
	6



Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
		Ярмак			
		Клипус			
шифр					
Заказчик: 000 "Управляющая компания Прометей"					
2. Москва Коробовское шоссе влад. 41А, корп. 1, корп. 2					
Новое строительство					
Многоэтажного здания – стоянку					
Автоматизация вентиляции:					
В/у П4, В4. Схема автоматизации					
27.02.2015. АО В1					
Смодия			Лист		Листов
P			5		
000 "Арм Нубо"					

1. Условные обозначения даны по ГОСТ 21.408-2013.
2. * - см. электротехнич. часть проекта.

