


Управление	
Вытяжной вентилятор В11	Вытяжной вентилятор В12.1
Воздушный клапан вытяжного воздуха В11-ИМ	Воздушный клапан вытяжного воздуха В12.1-ИМ



В схема управления (см. лист 69)

Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Аппаратура, установленная на щите			
	Конструктор констар МС12	1	
KV1-4	Реле Finder 55 серии тип 553280240040 -24В 2п.комп.	4	
Аппаратура, установленная по месту			
В11-РДС1 В12.1-РДС1	Датчик перепада давления ДВМ81-5, 50...500Па.	2	
В11-ИМ В12.1-ИМ	Прудовой воздушной заслонки с пружинным возвратом, -230В	2	Заказан в части "ОВ"

1. Схема выполнена для ЩУ-В11,В12.1 и аналогична для ЩУ-В12.2,В30; ЩУ-В16,В29; ЩУ-В17,В18 с заменой соответствующих индексов.

Изм.	Колуч.	Лист	№доку	Подпись	Дата
ГЛП	Ярмак				
Нач. отд.	Клинец				
			Изм.	Лист	Листов
			27.02.2015.	АОВ1	
			Заказчик: ООО "Управляющая компания Прометей"		
			2. Москва Коробинское шоссе влад. 41А, корп. 1, корп. 2		
			Нобое строительство	Смадия	Лист
			многостадийного здания - споранку	Р	68
			Автоматизация вентиляции.	000 "Арт Нубо"	
			ЩУ-В11,В12.1(ЩУ-В12.2,В30); ЩУ-В16,В29; ЩУ-В17,В18)		
			Схема электрическая принципиальная (продолжение 1)		