

			ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМ.		
					<u>Стандартные изделия</u>				
			1		Навесной шкаф СЕ 600х400х200 мм, IP65	1			
			2		DIN-рейка перфорированная	3м			
					<u>Прочие изделия</u>				
СОГЛАСОВАНО			3	HL	Сигнальная лампа со встроенным светодиодом зеленого цвета 230В ХВ4-BVB3	1			
			4	QF1	Выключатель автоматический двухполюсный серии С60N Iном.=16,0А Iотс.=3 Iном.	1			
			5	QF2	Выключатель автоматический двухполюсный серии С60N Iном.=6,0А Iотс.=3 Iном.	1			
			6	QF3	Выключатель автоматический однополюсный серии С60N Iном.=1,0А Iотс.=3 Iном.	1			
				7	QF4	Выключатель автоматический однополюсный серии С60N Iном.=4,0А Iотс.=3 Iном.	1		
				8		Клемма проходная для наборного клеммника 0.08-1.5 мм ² , 18 А	27		
				9		Контроллер Контар МС12	1		
				10		Щит.розетка РС DIN 2П+Т 16А 250В	1		
СОГЛАСОВАНО			11		Трансформатор понижающий ~220В/24В	1			
			12		Переключатель кулачковый в сборе на 3 положения К1F-013NLH	2			
			13		Рамка РПМ66Х26	3			
				14		Рамка РПМ55	4		
				15		Реле Finder 55 серии тип 553280240040 ~24В 2п.конт.	4		
					<u>Материалы</u>				
					Провод с медной жилой ГОСТ 6323-79				
			16		ПВ1 сеч.1,5мм ²	5м	Для зануления		
			17		ПВ3 сеч.0,75мм ²	10м			
ВЗАМ. ИНВ. N									
ПОДПИСЬ И ДАТА									
ИНВ. N ПОДЛ.									
			шифр			27.02.2015. АОВ1			
						Заказчик: ООО "Управляющая компания Прометей"			
						г.Москва Коробинское шоссе влад. 41А,корп.1,корп.2			
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	
			ГИП		Ярмак				
			Нач. отд.		Кипнис				
						Новое строительство		Стадия	
						многоэтажного гаража-стоянки		Р	
						Автоматизация вентиляции.		Лист	
						Щит управления В11, В12.1 (В12.2,В30; В16,В29; В17,В18). Общий вид		80	
						ООО "Арт Нуво"		Листов	
								3	