



Экспликация помещений

№	Наименование помещения	Площадь (м²)	Категория по взрывопожарной и пожарной опасности	№	Наименование помещения	Площадь (м²)	Категория по взрывопожарной и пожарной опасности
201	Автостоянка №5, (8,10)	1902,2	В1	220	Тамбур шлюз	6,1	—
202	Автостоянка №5, (7,9)	2247,8	В1	221	Помещение вент установок	25,8	В1, Д
203	Тамбур шлюз	4,7	—	222	Помещение вент установок	70,9	В1, Д
204	С.у.	3,6	Д	223	С.у.	1,7	Д
205	С.у.	4,5	Д	224	С.у.	1,7	Д
206	Тамбур шлюз	9,1	—	225	Коридор	6,7	В4
207	Лоджия	14,2	В4	226	Тамбур шлюз	6,1	—
208	Кладовая комплектующих	54,4	В2	227	Тамбур шлюз	9,1	—
209	Помещение вент установок	56,2	В1, Д	228	Помещение вент установок	85,0	В1, Д
210	Помещение инженерных служб	70,9	В2	229	Лоджия	14,2	В4
211	С.у.	1,7	Д	230	Пом хранения пож инвентаря	28,8	—
212	С.у.	1,7	Д	231	Тамбур шлюз	4,7	—
213	Коридор	6,7	В4	232	С.у.	3,6	Д
214	Тамбур шлюз	6,1	—	233	С.у.	4,5	Д
215	Помещение вент установок	25,8	В1, Д	Л1	Лестница	17,5	В4
216	Комната водителей и персонала	70,9	В3	Л2	Лестница	17,5	В4
217	С.у.	1,7	Д	Л3	Лестница	15,3	В4
218	С.у.	1,7	Д	Л4	Лестница	15,3	В4
219	Коридор	6,7	В4		Полезная площадь	4825,1	

При прокладке кабелей исходя из местных условий возможны отступления от приняты на направлений трасс.

					шифр	27.02.2015. АОВ2			
					Заказчик:	ООО "Управляющая компания Прометей"			
					г.Москва Коробинское шоссе влад. 41А,корп.1,корп.2				
Изм.	Колуч.	Лист	Мдк.	Подпись	Дата	Новое строительство многоэтажного гаража-стоянки	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Ярмак	Кипнис					Р	9	
					Автоматизация воздушно-тепловых завес				
					Фрагмент плана 1-го этажа. План расположения				
					ООО "Арм Нубо"				