

Поз.	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования. Обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, материала	Завод-изготовитель	Ед. изм.	Кол-во	Масса единицы оборудования, кг	Примечание
	<u>Автоматизация ВТЗ</u>							
	<b>1.1. Приборы и средства автоматизации</b>							
1	Контроллер измерительный MC12, ~24В, со встроенным пультом, выходными ключами на электромагнитных реле, с часами	MC12		ОАО "МЗТА"	шт.	6		
	ТУ 4218-103-00225549-2002							
2	Датчик температуры в воздуховоде, LG-Ni 1000, длина пробника 0,4м, -50...+800С, с монтажным фланцем QAM63.0	QAM2120.040		ООО «Сименс»	шт.	6		
3	Погружной датчик температуры, LG-Ni 1000, 100мм, -30...+1300С, включая защитную гильзу с резьбовым штуцером G 1/2 А	QAE2120.010		ООО «Сименс»	шт.	6		
4	Датчик температуры воздуха в помещении, LG-Ni1000, 0...+50°С	QAA24		ООО «Сименс»	шт.	6		
5	Датчик-реле перепада давления, 20...300 Па	QBM81-3		ООО «Сименс»	шт.	6		
6	Датчик реле давления, предел уставки 0,07 - 0,4МПа	ДЕМ 102-1-01-2		«Раско»	шт.	6		
	ТУ 25-7301.0029-88							
7	Выключатель путевой контактный, модификация 23	ВП15К21-231-54 У3			шт.	6		
	<b>1.2. Кабель и провода</b>							
1	Кабель контрольный с медной жилой сеч. 1 мм <sup>2</sup> , жильностью 4x1 мм <sup>2</sup>	КВВГнг(А)-FRLS (4X1,0)		«Подольсккабель»	км	0,2		
	Кабель экранированный с медной жилой сечением 0,75 мм <sup>2</sup>							
	ГОСТ 10348-80							
2	жилностью 2x0,75мм <sup>2</sup>	МКЭШнг(А)- LS (2x0,75)		«Камкабель»	км	0,25		
3	жилностью 3x0,75мм <sup>2</sup>	МКЭШнг(А)- LS (3x0,75)		«Камкабель»	км	0,07		
4	жилностью 5x0,75мм <sup>2</sup>	МКЭШнг(А)- LS (5x0,75)		«Камкабель»	км	0,035		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						Шифр 27.02.2015. АОВ2.СО1				
						Заказчик: ООО "Управляющая компания Прометей"				
						г.Москва Коровинское шоссе влад. 41А,корп.1,корп.2				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					
						Новое строительство многоэтажного гаража-стоянки		Стадия Р	Лист 1	Листов 2
						Автоматизация воздушно-тепловых завес. Спецификация оборудования		ООО "Арт Нуво"		

Поз.	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования. Обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, материала	Завод-изготовитель	Ед. изм.	Кол-во	Масса единицы оборудования, кг	Примечание
	<b>1.3. Трубопроводная арматура</b>							
1	Кран шаровой полнопроходной с воздуховыпускным устройством Ду =15мм	Techno-C		"Danfoss"	шт.	6		
	<b>1.4. Монтажные материалы</b>							
1	Труба стальная бесшовная 14x2-20, ГОСТ 8734-75				шт.	6		
2	Труба гофрированная негорючая ПВХ 20мм Dвну=16мм				км	0,555		
3	Крепеж-клипса для ПВХ труб □20мм, 100 шт.				компл.	5		

Инд. № подл.	Подп. И дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

27.02.2015. АОВ2.СО1